БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

БЭК -Саянское отделение отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания", 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405,

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № БСОО0000000311

ввода в эксплуатацию / периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 **ч** 25 **мин** «03» апреля **20** 25 **г.**

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население тепло

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: БССПТ0000210

по адресу: г Саянск, мкр Юбилейный, дом № 42

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = 0,4422; Q_в = ——; Q_гвс = 0,4824;Q_тех = ; Q_сумм = 0,9246;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № 562-211

ненужное зачеркнуть

от 28.02.2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует

ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета

Тепловой узел

4.Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:

протяженность L = — м; диаметр Dy = — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 1 суток.

6. Выявленные нарушения:

нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 03 » апреля 2026 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1205615		11.03.2024	11.03.2028	0123115	W1= 6213,5 Гкал
	ЭРСВ-420	1220947	0,362-54,34м3/ч	11.03.2024	11.03.2028	0123116	W2= 3413,1 Гкал
	ЭРСВ-420	1238082	0,362-54,34м3/ч	11.03.2024	11.03.2028	0123117	V1= 13247,3 м3
	ТСП-Н	1162893	0-180 С	11.03.2024	11.03.2028	0123118	V2= 14226,5 м3
	ТСП-Н	1156357	0-180 С	11.03.2024	11.03.2028	0123119	G1= 4,8 м3/ч
							G2= 4,6 м3/ч
							t1= 66 оС
							t2= 50 оС
							P1= — кгс/см2
							P2= — кгс/см2
							Tp= 31845,9 ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний

ненужное зачеркнуть

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор	Рохманенко А.С.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Ответственный представитель потребителя	Шендро А.С	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)