

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
« 7 » *Голоперов* 2013г

**А К Т № 254**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный, дом № 43

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 03.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104-2-В	1246008	Q=53,06Гкал	27.02.2017	Тепловой узел № <sub>пл</sub> 22602158 № <sub>пл</sub> 22602165
ПРП1 Ду50	69184	V <sub>1</sub> =2003,39 м <sup>3</sup>	27.02.2017	Тепловой узел № <sub>пл</sub> 22602180
ПРП2 Ду50	68176	V <sub>2</sub> =1871,32 м <sup>3</sup>	27.02.2017	Тепловой узел № <sub>пл</sub> 22602176
КТС-Б	1213116г	G <sub>1</sub> =7,25 т/ч	10.12.2016	Тепловой узел № <sub>пл</sub> 22602161
КТС-Б	1213116х	G <sub>2</sub> =7,20 т/ч	10.12.2016	Тепловой узел № <sub>пл</sub> 22602143
		T <sub>1</sub> =66°C, T <sub>2</sub> =44,4°C T <sub>нар.</sub> =262час 23м T <sub>х</sub> =6°C		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

*Константинов А.П.*  
подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

*Абзенткинов АИ*

подпись

Ответственный представитель МЖД

*Филалитова В.Ф.*

подпись