ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт проверки расчётного прибора учёта

№_____ от «26» 03 2019 г. (время: _____час.____мин.)

Потребитель: ОДПУ, мкр. Олимпийский, дом 4

(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Состав уполномоченных представителей: № телефона: _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) ОДПУ,

г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 4, ВРУ-1

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Вид проверки (визуальный осмотр, инструментальная проверка) – ненужное зачеркнуть.

Основание для проведения проверки расчетного прибора учета

плановая

Состав уполномоченных представителей:

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)

ведущий инженер Кутай А.А, эл. монтер Брик Г.И.;

2. ООО «Иркутсэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О.)

_____;

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность,Ф.И.О.)

_____;

4. Представитель собственника прибора учета

ООО "Управляющая компания "Искра" энергетик Швидко Н.С;

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)

_____;

6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О.)

_____;

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Предохранительный аппарат или предохранитель, установленный до эл. счетчика:

_____ Iном = — А. Пломба № —

Эл.счетчик: Место установки ВРУ-1.

Тип счетчика	Заводской номер	Uном, В / Iном, А	Знач.	Показание	Дата г/п	Межповерч. интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика	№ антимагнитных пломб
Меркурий 234 ART	25166440	3x230/400 5(60)	м/к	019996,87	II-2012	10	II-2022	0,5S	20	A002817	—

Демонтированные трансформаторы тока Тип —, заводские № —,

Ктт — №№ снятых пломб: —.

Трансформаторы тока								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза А	ТТИ-А	5 38112							
Фаза В	ТТИ-А	5 00118	2015	5	2020	0,5	100/5	0122273	Z
Фаза С	ТТИ-А	5 66112							

Демонтированные трансформаторы напряжения Тип —, заводские № —,

№№ снятых пломб: —.

Трансформаторы напряжения								Сведения о дополнительной пломбировке цепей учета	
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктн	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Фаза «В»									
Фаза «С»									

№№ снятых пломб: —

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):

Ia = 77 mA, φa = 44 °L Определено [illegible] чередо[illegible]
Iв = 614 mA, φв = 155 °C
Iс = 415 mA, φс = 47 °C

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.}$ = 1,73×Uл×Iср×cos φ	$P_{расч.}$ = 1,73× 0,420 × 7,3 × 0,81	$P_{расч}$ = 4,61 кВт	Небаланс, %
$P_{изм.}$ = 3600×N×Kтт/(t×A)	$P_{изм.}$ = 3600× 10 × 20 × 1 / (15 × 16000)	$P_{изм}$ = 4,8 кВт	Нб=[(Ризм.-Ррасч.)/Ррасч.]×100% = 4,1%

I_A = 4,5 A, I_B = 12,1 A, I_C = 8,2 A. Iср = 7,3 A. U_{AB} = 421 B, U_{BC} = 419 B, U_{AC} = 421 B.
Постоянная счетчика (А) = 16000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 15 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учета (тип, заводской номер, дата последней госповерки):
„Парма ВАФ-А", N 12593, 09.2019г, мультиметр N [illegible]

Заключение:

Прибор учета ☑ - допущен, ☐ - не допущен в эксплуатацию.
В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

На момент проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, все установленные пломбы и знаки визуального контроля не повреждены, следы вскрытия и снятия антимагнитной пломбы отсутствуют.

Срабатывание индикатора антимагнитной пломбы говорит о вмешательстве в работу прибора учета с целью искажения данных о потреблении электроэнергии, приводит к утрате прибором учета расчетного статуса. При выявлении срабатывания антимагнитных пломб или нарушении их целостности расчет потребленной электроэнергии будет произведен расчетным способом в соответствие с действующим законодательством.

Потребитель с принципом работы магнитных индикаторов ознакомлен и предупрежден о недопустимости воздействия на них магнитным полем.

Потребитель обязан обеспечивать сохранность всех установленных пломб и незамедлительно сообщать в адрес сетевой организации или гарантирующего поставщика о нарушении или срабатывании пломб, а также о неисправностях комплекса учета электроэнергии.

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись) Кугай А.А. [illegible]
2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись) _____
4. Представитель собственника ПУ Шведко К.С. [illegible]
5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О, подпись) _____
6. Исполнитель (представитель) коммунальных услуг (Должность, Ф.И.О, подпись) _____

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, в акте отказа либо несогласия: _____

Судадоненты:

№ п/п.	Наименование	Подтверждение способ, дата	Подпись