

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

«_____» _____ 2014г

А К Т № 225

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 5 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205577	$Q_1=3214,48$ Гкал $Q_2=2000,38$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728814 № _{п.л.} 22728834
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216130	$V_1=50178,02$ м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728846
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239294	$V_2=45192,49$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728838
ВЗЛЕТ ТСП	1180947	$G_1=5,54$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728825
ВЗЛЕТ ТСП	1170713	$G_2=5,28$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{п.л.} 22728835
Коммуналец	86701	$P_1=0,58$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{п.л.} 22728845
Коммуналец	86700	$P_2=0,54$ МПа	27.03.2018	Тепловой узел № _{п.л.} 22728836
		$T_1=63,8^{\circ}\text{C}$, $T_2=42,9^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12097,43\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись