

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
«29» октября 2013г

А К Т № 965
повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-3, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 09.10.2013г. по 15.09.2014г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443751	Q=7,53Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 222702575 № _{пл.} 22702593
ПРП Ø32	77215	V ₁ =341 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702511
ПРП Ø32	77300	V ₂ =316 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702527
ТСПА-К	45629г	G ₁ =5,0 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702540
ТСПА-К	45629х	G ₂ =4,7 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702520
		T ₁ =67°С, T ₂ =47°С T _{нар.} =64час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.



подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД




подпись