

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« _____ » _____ 2014г

А К Т № 229
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-3, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 6 ТУ-3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443751	Q=790,7 Гкал	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 222702575 № _{пл.} 22702593
ПРП Ø32	77215	V ₁ =34315,27 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702511
ПРП Ø32	77300	V ₂ =31461,9 м ³	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702527
ТСПА-К	45629Г	G ₁ =5,61 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702540
ТСПА-К	45629х	G ₂ =5,29 т/ч	09.10.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702520
		T ₁ =65,3°С, T ₂ =47,8°С T _{нар.} =64час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись