

**А К Т № 351**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 31

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 24.05.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206276	$Q_1=287,5$ Гкал $Q_2=184,1$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728729 № <sub>пл.</sub> 22728734
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222155	$V_1=4780,3$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728715
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222586	$V_2=4354,1$ м <sup>3</sup>	10.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728702
ВЗЛЕТ ТСП	1162088	$G_1=2,7$ м <sup>3</sup> /ч	18.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728737
ВЗЛЕТ ТСП	1204825	$G_2=2,3$ м <sup>3</sup> /ч	18.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22728733
		$T_1=73,3^{\circ}\text{C}$ , $T_2=64,2^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1143$ час $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись