

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП СТЭП



А.А.Корниенко

“ 4 ” 12 2009 г.

АКТ

Допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя. Произведён технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя: ООО «Стрела».

по адресу: г. Саянск, м.-н. «Строитель»,13, Т/У 2.

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено - госповерка, установка приборов согласно "Правил учёта тепловой энергии"

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается в эксплуатацию с “4” декабря 2009года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской Номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки, Наличие пломб
ТЭМ-104	№ 1443798	QГкал. 16.155	Узел учёта.
ПРП(32)	№ 77313	V1м ³ 473.28	Пломбы имеются.
ПРП(232)	№ 77325	V2м ³ 415.90	10.09г.до10.13.
ТСПА-К	№ 45605г	M1 т 460.85	
ТСПА-К	№ 45605х	M2 т 411.73	
		Тхл. 4°С	10.09г.до10.13г.
		Тнар. 71:28	
		Траб. 71:27	

Представитель СТЭП:

Ответственный представитель потребителя ООО «Стрела».

Представитель ООО «Энергоконтроль плюс».