

А К Т № 485

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 18 ТУ-82

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205361	$Q_1=1728,5$ Гкал $Q_2=1129,3$ Гкал	20.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790970 № _{пл.} 22790966
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1155595	$V_1=24478,3$ м ³	15.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790937
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1226250	$V_2=23091,5$ м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790956
ВЗЛЕТ ТСП	1131183	$G_1=0$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790906
ВЗЛЕТ ТСП	1179878	$G_2=0,4$ м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790950
		$T_1=36^\circ\text{C}$, $T_2=45^\circ\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=5259,2$ час $T_x=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:



Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "Дар"

Ответственный представитель МЖД


подпись

*Инт. р. тех. груп.
Криуакс ч
А. П. Константинов Н.С.
Абузьярова Н.Н.*


подпись

подпись

*Договор на обслуживание счетчиков
между ООО "Дар" и МЖД не заключен*